

## JIS 認証の取消しについて

2022年11月28日  
一般財団法人 日本建築総合試験所  
製品認証センター

当センターが認証した以下の案件について、認証を取り消したので公表します。

### 取り消した認証に係る情報

1. 認証の全部を取り消した期日及び認証番号	2022年11月28日 GB0406093
2. 取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所	デンカ生コン富山株式会社 富山県富山市下富居二丁目13番76号
3. 認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
4. 鋳工業品又はその加工技術の名称	レディーミクストコンクリート
5. 認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	デンカ生コン富山株式会社 富山県富山市下富居二丁目13番76号
6. 産業標準化法第30条第1項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法	<表示事項> ・ JIS マーク      ・ 認証に係る JIS の種類又は等級 ・ 一般財団法人日本建築総合試験所の略称 <付記事項> ・ 認証番号      ・ 製造業者名 ・ 製造工場名      ・ 認証に係る JIS で定める表示事項 <表示の方法> 運搬の都度、運搬車1台ごとに、レディーミクストコンクリートの納入書に、表示事項は押印又は印刷、付記事項は印刷及び押印など容易に消えない方法
7. 認証に係る産業標準化法の根拠条項	第30条第1項
8. 取り消した理由	認証事業者であるデンカ生コン富山株式会社に対し、2022年10月27日及び同年11月11日に審査を実施したところ、JISマークを表示している製品について、生産量と出荷量の一部記録が整合せず、荷卸し時に余った製品に新たな製品を混ぜて継続的に出荷しているなどの事実を確認しました。 審査内容の検討の結果、鋳工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の基準を満たしておらず、不適合の内容が重大であると判断し、2022年11月28日付けで、同社の認証を取り消しました。

※本件に関するお問い合わせ：製品認証センター TEL 06-6966-5032 (担当：貴志 又は 平井)